

## مقادیر مجاز آلایینده ها در فاضلاب واحد صنعتی هنگام تخلیه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک

مشخصات فاضلاب واحد های صنعتی که باید هنگام تخلیه به شبکه فاضلاب عمومی شهرک صنعتی رعایت گردد (حداکثر مقادیر) به قرار زیر می باشد:

واحد	مقدار	پارامتر
°C	۴۵	درجه حرارت
---	۶/۵-۸/۵	pH (چنانچه جنس شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی لوله آزبست یا بتون باشد)
---	۵/۵-۹	(چنانچه جنس شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی لوله پلاستیکی باشد)
mg/l	۵۰	چربی و روغن
mg/l	۴۰۰	سولفات ها
mg/l	۳۰۰	مواد معلق
mg/l	۲۰۰۰	COD
mg/l	۱۰۰۰	BOD
mg/l	صفر	کلیه موادی که باعث رسوب فاضلاب در شبکه می شوند مثل سولفات سدیم، آهک، شن، سیمان و بطور کلی مواد دانه ای و غیره
mg/l	صفر	کلیه اشیاء و قطعات جامد مانند شیشه، سنگ، کاه، چوب و قطعات چینی و یا قوطی کنسرو و غیره
mg/l	صفر	مواد سمی با منشا آلی
mg/l	صفر	مواد سمی با منشا غیر آلی
mg/l	صفر	فلزات سنگین

\*صنایع ذیل دارای شرایط خاص بوده لذا با توجه به ظرفیت و موقعیت از نظر تعداد و نوع صنایع برای آنها بصورت موردی تصمیم گیری می شود.

- تولید لبیات
- کشتارگاهها
- الکل سازی
- چرمسازی
- صابونسازی
- تولید نشاسته
- رنگرزی صنایع نساجی
- آبکاری و ریخته گری